Protokoll
VDE 0701-0702

Stammdaten

Kundennr.		Protokollnr.	20211001103510
Kundenname		Firma	C-E-S Computer Hauptstraße 31 52379 Langerwehe
Verantwortlicher		Prüfer	Andy Gallus

Prüfobjekt

Prüfling ID	114767	Bezeichnung	Computer
Hersteller	C-E-S Computer	SNr.	114767
Typ	Business Line	Bemerkung	
Kostenstelle		Abteilung	

Protokollierung

Nächste Prüfung	01.10.2022
Verwendetes Meßgerät	SecuTest S4 AH5504660010

Klassifizierung

Name	Wert
Schutzklasse	SK I
Anschlussart	Prüfdose
Messart	passiv

Messungen

		01.10.2021 10:24		✓
Messschrittname	Messname	Messwert	Grenzwert	Beurteilung
Sichtprfg.	Sichtprüfung			✓
RPE				◠
RISO SK I	RISO	>300 MΩ	≥1,00 MΩ	✓
IPE Alt.	IPE≃	1,74 mA	≤3,50 mA	✓
Funktionstest	P	64 W		✓
Funktionstest	S	93 VA		✓
Funktionstest	PF	0,69		✓
Funktionstest	I	0,41 A		✓
Funktionstest	U	228,4 V		✓
Funktionstest	f	50,0 Hz		✓

Unterschrift

Verantwortlicher

01.10.2021

Ort *Datum* *Unterschrift*

Prüfer

Langerwehe 01.10.2021

Ort *Datum* *Unterschrift*